

Pereira, 13 de julio de 2016



Doctor
ALEXANDER GALINDO LOPEZ
COORDINADOR CMGRD- DOPAD
ALCALDIA DE PEREIRA
CRA 7 N°18-55 PALACIO MUNICIPAL PEREIRA
3248068
Pereira, Risaralda

ALCALDIA DE PEREIRA
Sección No: **32458-2016**
Fecha: 15/07/2016-09:30:31
Emitido por: SANDRA MELBA BETANCOURT ARISTIZABAL
Cargo: Dirección Operativa de Prevención y Atención de Daños

Asunto: Respondiendo a: SOLICITUD. Radicado No.3162

Cordial saludo,

Con base en la solicitud de visita técnica al Conjunto Residencial Gama IV presentada a la Empresa, para evaluar las fisuras presentadas en áreas comunes y muros de algunos apartamentos del Bloque 7 al parecer por filtración de aguas lluvias. Le informo:

El día 07 del presente mes se efectuó visita al sitio y se hizo un recorrido en compañía del funcionario encargado del mantenimiento de la unidad, determinando que las fisuras que se presentan en inmediaciones del Bloque 7 son de carácter estructural debidas a asentamientos relacionadas con problemas de suelos o cimentaciones. No obstante se envió personal a efectuar las revisiones de la red de alcantarillado al interior de la urbanización, la cual recoge las aguas lluvias provenientes de la Cancha de Gamma, donde se pudo observar una red de 6" de concreto en regular estado, la cual debido a su carácter interno es responsabilidad de la administración su cambio. Sin embargo la administración puede efectuar una solicitud ante la Empresa quien entrara a evaluar y cotizar a través del Departamento de Planeación las obras tendientes al cambio o mejoramiento de la red.

Atentamente,

JUAN CARLOS ALVAREZ ECHEVERRI
Subgerente de Operaciones (e)

Con Copia: - Doctora PAOLA ANDREA BALBUENA MARTINEZ, ADMINISTRADORA, CONJUNTO RESIDENCIAL GAMA IV, CRA 17 N° 82B -60, Pereira

Copia interna: - Karol Viviana Echeverry Montenegro, Aprendiz Sena; - Laura Beltrán Valencia, Secretaria; - Castano Velasquez, Auxiliar Administrativo

Preparó: Jose Jair Pinilla Suarez



Sede Administrativa
PBX (6) 3151300
Carrera 10 N° 17-55
Edificio Torre Central
Piso 5
Pereira, Colombia
www.aguasyaguas.com.co
NIT 816.002.020-7



Clasificación	Petición ó Tutela		
Fecha de radicación:	15 de julio de 2016	Número de radicado:	32658
Tipo de documento:	CONSULTA DE DOCUMENTOS	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	JUAN CARLOS ALVAREZ ECHEVERRY		
Descripción o asunto:	RESPONDIENDO	Tiempo de respuesta (días):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	
Anexos digitales:			
Destino:	ALEXANDER GALINDO LOPEZ - Director Operativo De Prevencion Y Atencion De Desastres	Copia a:	-

