

Pereira, 24 de agosto de 2016

1401.00 -4001



Doctor  
**MAURICIO RESTREPO LONDOÑO**  
Secretario de Infraestructura Municipal  
Alcaldía de Pereira  
Carrera 7 18-55 PISO 9 PALACIO MUNICIPAL PEREIRA  
3248150  
Pereira, Risaralda

Asunto: Respondiendo a: DIAGNOSTICO RED DE ALCANTARILLADO. Radicado No.3729

Cordial saludo,

En atención al documento en asunto, donde revisión de la red de alcantarillado de la vía principal de Altos de Llano Grande, frente a las manzanas 3, 4 y 5; nos permitimos informarle que personal del Departamento de Saneamiento Hídrico realizó revisión del sector y se tiene el siguiente concepto:

- Manzana 3, 4 y 5: Tubería PVC con diámetro de 12" a 16", en buenas condiciones.

Hasta otra ocasión,

**JUAN CARLOS ALVAREZ ECHEVERRI**  
Subgerente de Operaciones (e)

Preparó : Jaime Alonso Soto Cardona



Sede Administrativa  
PBX (5) 3151300

Carrera 10 N° 17-55  
Edificio Torre Central  
Piso 5  
Pereira, Colombia

[www.aguasyaguas.com.co](http://www.aguasyaguas.com.co)

NIT 816.002.020-7



<b>Clasificación</b>	Correspondencia General		
<b>Fecha de radicación:</b>	26 de agosto de 2016	<b>Número de radicado:</b>	40111
<b>Tipo de documento:</b>	Carta	<b>Fecha de oficio entrante:</b>	
<b>Número de oficio entrante:</b>			
<b>Persona natural o jurídica:</b>	JUAN CARLOS ALVAREZ ECHEVERRI		
<b>Descripción o asunto:</b>	RESPONDIENDO A RADICADO 3729	<b>Tiempo de respuesta (días):</b>	
<b>Anexos físicos:</b>		<b>Descripción de anexos físicos:</b>	
<b>Anexos digitales:</b>			
<b>Destino:</b>	MAURICIO RESTREPO LONDOÑO - Secretario (a) De Infraestructura	<b>Copia a:</b>	-

